



DIMNJAČAR NENADIĆ dimnjačarski obrt

V. Bacha 32, 35000 SLAVONSKI BROD • tel.: 035/441-933, fax: 035/409-480,
mob.: 098-340-346 • OIB - 83877824201 • ž. račun: 2340009-1140048749
mail: info@dimnjačar-nenadic.hr

D. V. D. VATROGASNI DOM

POSAVSKA 24 C

35214 DONJU ANDRIJRVCI

PREDMET:

STRUČNI NALAZ PLINSKOG DIMNJAKA

Na temelju odluke o organizaciji i obavljanju dimnjačarskih poslova na području Donjih Andrevaca članka 1 i 2, temeljem članka 38. zakona zaštite od požara, obavljen je pregled i čišćenje plinskog dimnjaka u **zgradi Vatrogasnog doma, Posavska 24 C.**

Dimnjak je pregledan fizičkom provjerom: protočnost, stanje, hermetizacija dimnjaka i vratašaca. Dimnjak je prilagođen izvoru zagrijavanja na plin sistemom centralnog grijanja s plinskim kombi bojlerom smještenim u sklopu objekta. Na dimnjak je instaliran kondenzacijski bojler snage 100 kw, što zadovoljava protočnost postojećeg dimnjaka.

Dimnjak je izgrađen od PPS ORIGINALNIH SEGMENTA s odgovarajućom visinom od 10 m. i presjekom 122/150 mm. Taložnica čađi nalazi se u donjem dijelu dimnjaka. Na dimnjaku je izvršeno mjerenje podtlaka dimnjaka s mjernim aparatom.

Pregledom je utvrđeno da je dimnjak **ISPRAVAN**, te se dozvoljava njegova uporaba na plin, uz redoviti pregled i kontrolu u skladu s propisima i organizaciji o obavljanju dimnjačarskih poslova.

Stručni nalaz služi kao dokaz o ispravnosti dimnjaka a vrijedi do 01. 11. 2021. god.

Stručni pregled obavio ovlaštenu dimnjačar Josip Nenadić.

U Slavonskom Brodu 28. 10. 2020 god.

DIMNJAČARSKI OBR
DIMNJAČAR NENADIĆ
vr. Josip Nenadić
SLAV. BROD, V. Bacha 32
telefon 035/ 441-933