



Kontrol biro d.o.o. Društvo za osiguranje kvalitete
10020 Zagreb, Savski gaj IV. put 10, OIB: 80916616067

Oznaka zapisnika: 19-ZOP-229/DZP-001

Datum zapisnika: 24.04.2019.

Na temelju članka 15, stavak 1. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (Narodne novine br. 44/12), a povodom zahtjeva: Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Andrijevi, Posavska 24C, 35214 DONJI ANDRIJEVCI, sastavljen je:

ZAPISNIK O ISPITIVANJU SUSTAVA ZA DETEKCIJU ZAPALJIVIH PLINOVA I PARA

GRADEVINA: Vatrogasni dom Donji Andrijevi P+1, k.č.br:1706/48 k.o., Donji Andrijevi

NARUČITELJ: Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Andrijevi, Posavska 24C, 35214 DONJI
ANDRIJEVCI

VLASNIK/KORISNIK: Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Andrijevi, Posavska 24C, 35214 DONJI
ANDRIJEVCI



1. OPĆENITO

1.1. Zahtjev i zakonske obveze

Temeljem zahtjeva naručitelja, a prema obvezi iz članka 40. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10), i članka 13. Pravilnika o provjeri i ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (Narodne novine br. 44/12) obavili smo pregled i ispitivanje funkcionalnosti stabilnog sustava za detekciju zapaljivih plinova i para.

1.2. Podaci o ovlaštenoj osobi

KONTROL BIRO d.o.o.

Savski gaj IV. put 10

10020 Zagreb

OIB: 80916616067

Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske:

Broj: 511-01-75-UP/I-1400/3-02-1/8 od 18.03.2002,

1.3. Vrsta ispitivanja:

Periodičko ispitivanje

1.4. Pregled i ispitivanje obavili ovlašteni ispitivači:

Berislav Bučanac ing. el., Broj: 511-01-208-UP/I-2823/1-
2008. E-7297 od 07.11.2008. OIB:11501516310

Miroslav Maričić dipl. ing. sig., Broj: 511-01-75-UP/I-
1142/1-2004. E-5344 od 20.12.2004. OIB:65349461020

1.5. Pregledu i ispitivanju nazočni od strane naručitelja/korisnika:

g. Milan Šulter

1.6. Datum obavljenog ispitivanja: 24.04.2019.

1.7. Korištena tehnička dokumentacija:

- Glavni projekt, strojarski projekt izrađen od INGART d.o.o., broj projekta T.D. 060508-GP od svibanj 2008. godine
- Projekt izvedenog stanja, strojarski projekt izrađen od TOMLJENović d.o.o., broj projekta T.D. 090415-IS od travanj 2015. godine
- Upute za rukovanje i održavanje centrale za detekciju plina AUREL AUSY-201M1SL/PN



2. PRIMIJENJENI PROPISI I NORME

- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12)
- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10)

3. OPREMA I MJERNI INSTRUMENTI KORIŠTENI PRI ISPITIVANJU

R.B.	NAZIV	MODEL	INV. BROJ	PROIZVOĐAČ	TVORNIČKI BROJ
1.	Boce s ispitnim plinom CH4	Metan	0		
2.	Instrument za ispitivanje električnih instalacija	Eurotest 61557	289	Metrel	12340033
3.	Instrument za ispitivanje radnog okoliša (mikroklima, buka, osvjetljenost)	M16201	355	Metrel	16050361
4.	Uređaj za mjerenje kapaciteta akumulatorske baterije	BT-100A	4	Motorad	BT 040638
5.	Komplet standardnog alata	-	514		



Kontrol biro d.o.o. Društvo za osiguranje kvalitete
10020 Zagreb, Savski gaj IV. put 10, OIB: 80916616067

4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SUSTAVA (zatečeno stanje)

4.1. Centralni uređaj:

Proizvođač: AUREL
Tip: AUSY-201M1SL/PN
tv.broj 145880

4.2. Osjetnik zapaljivih plinova i para:

Proizvođač: AUREL
Tip: PDP-13EX
Komada: 1

4.3. Signalizacija

Zvučna i svjetlosna na plinodjavnoj centrali s dodatnim zvučnim i svjetlosnim alarmom

4.4. Pričuvno napajanje:

Akumulatorska baterija



5. REZULTATI PREGLEDA I ISPITIVANJA

	ZADOVOLJAVA		
	DA	NE	NP
5.1. Pregled odobrene projektne dokumentacije	✓		
5.2. Pregled izvedenog stanja u odnosu na projektirano stanje	✓		
5.3. Pregleda isprava o uporabljivosti pojedinih elemenata sustava propisanih posebnim propisima kao i isprava o provedenim ispitivanjima propisanih posebnim propisima (npr. tlačne probe)			✓
5.4. Provjera stanja sredstva sustava te stanja i ispravnosti rada pojedinih elemenata sustava	✓		
5.5. Provjera ispravnosti međusobnih veza pojedinih elemenata sustava (povezanost, nepropusnost, prohodnost i dr.)	✓		
5.6. Provjera ispravnosti glavnog i pomoćnih izvora napajanja sustava pogonskom energijom	✓		
5.7. Provjera ispravnosti rada dijelova sustava koji djeluju u sprezi s drugim sustavima	✓		
5.8. Provjera slijeda operacija kod aktiviranja sustava uključujući mogućnost blokade			✓
5.9. Provjera oznaka te indikacija i signalizacije stanja sustava uključujući i stanje kvara	✓		
5.10. Provjera ručnog i automatskog aktiviranja sustava simuliranjem stvarnog događaja	✓		
5.11. Provjere ispravnosti rada sustava u cjelini	✓		
5.12. Druga ispitivanja i provjere koje su neophodne za utvrđivanje ispravnosti sustava	✓		
5.13. Mjerenje radnih karakteristika sustava (vremena, količine, protoci, koncentracije, kvaliteta, fizikalne osobine, jakost signala i dr.)	✓		



Kontrol biro d.o.o. Društvo za osiguranje kvalitete
10020 Zagreb, Savski gaj IV. put 10, OIB: 80916616067

6. OCJENA ISPRAVNOSTI SUSTAVA

Na temelju rezultata pregleda i ispitivanja utvrđuje se da je stabilni sustav za detekciju zapaljivih plinova i para, u objektu: Vatrogasni dom Donji Andrijevc P+1, k.č.br:1706/48 k.o., Donji Andrijevc, **ISPRAVAN**, te se **IZDAJE** Uvjerenje o ispravnosti sustava.

Vlasniku/Korisniku sustava zapisnik je dostavljen i potvrđuje se da nema primjedbi, što odgovorna osoba potvrđuje svojim potpisom.

Vlasnik / Korisnik



[Handwritten signature]

ISPITIVANJE OBAVILI:

Berislav Budanac ing. el., Broj: 511-01-208-UP/I-2823/1-2008. E-7297 od 07.11.2008. OIB:11501516310

Miroslav Marčić dipl. ing. sig., Broj: 511-01-75-UP/I-1142/1-2004. E-5344 od 20.12.2004. OIB:65349461020

ODGOVORNA OSOBA:

Viktorija Teskera Sučić dipl.ing.stroj.,Broj: 511-01-208/UP/I-6279/6-2016. E-12166 od 12.12.2016. OIB:89353239832





Kontrol biro d.o.o. Društvo za osiguranje kvalitete
10020 Zagreb, Savski gaj IV. put 10, OIB: 80916616067

Na temelju članka 40. Zakona o zaštiti od požara (NN, 92/10) i rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, broj: 511-01-75-UP/I-1400/4-02-1/8 od 18.03.2002, a na zahtjev naručitelja Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Andrijevc, Posavska 24C, 35214 DONJI ANDRIJEVCI, izdaje se:

UVJERENJE

broj: **19-ZOP-229/DZP-001**

da stabilni sustav za detekciju zapaljivih plinova i para ispravno radi.

GRADEVINA: Vatrogasni dom Donji Andrijevc P+1, k.č.br:1706/48 k.o., Donji Andrijevc
NARUČITELJ: Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Andrijevc, Posavska 24C, 35214 DONJI ANDRIJEVCI
VLASNIK/KORISNIK: Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Andrijevc, Posavska 24C, 35214 DONJI ANDRIJEVCI

Uvjerenje se izdaje na temelju zapisnika o ispitivanju stabilnog sustava za detekciju zapaljivih plinova i para, br. 19-ZOP-229/DZP-001, koje je obavljeno 24.04.2019.

Ovo uvjerenje važi do ponovne provjere ispravnosti sustava koje se mora obaviti u roku od **jedne godine**.

U Zagrebu, 25.04.2019.

Odgovorna osoba:

Viktorija Teskera Sučić dipl.ing.stroj., Broj: 511-01-
208/UP/I-6279/6-2016. E-12166 od 12.12.2016.
OIB:89353239832

